



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Контрольно-счетная палата
города Шахты

346500 Россия, г.Шахты Ростовской обл., ул.Советская 187/189, тел. (863 6) 22-58-04 e-mail: ksp-shahty@yandex.ru

№ 5

«08» июля 2019г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Директору
МБОУ ООШ №28 г.Шахты
Куриновой В.А.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты города Шахты на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования средств бюджета города Шахты, направленных на проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях» по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки.

1. Завышение стоимости выполненных работ в связи с задвоением объемов работ по отбивке старой штукатурки в откосах учтенных расценками ТЕРр56-1-1 «Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах», «ТЕРр 61-20-1 Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов» и «ТЕРр 61-7-1 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных», принятых и оплаченных в соответствии с Актом о приемке выполненных работ (форма №КС-2) на сумму 19,8 тыс.рублей.

2. Отсутствие документов о качестве (паспортов) на готовые оконные блоки из ПВХ в нарушение требований пункта 6.9 ГОСТ 23166-99. «Межгосударственный стандарт. Блоки оконные. Общие технические условия»; пункта 7.4 Договора №Ф.2018.343582 от 27.07.2018 года.

3. Отсутствие подтверждения энергосбережения установленных оконных блоков и эффективности использования бюджетных средств.

4. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 153,3 тыс.рублей в связи с установкой 13 оконных блоков в помещениях слесарной и столярной мастерских, находящихся в аварийном состоянии с 01.09.2008 года и наличием на стенах трещин вертикальных, горизонтальных, диагональных с различной степенью раскрытия.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 «Положения о Контрольно-счетной палате города Шахты», утвержденного решением городской Думы города Шахты от 25.09.2014 №551 МБОУ ООШ №28 г.Шахты предлагается следующее:

1. Обеспечить принятие мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному

